

Wykonawcy-wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „rozbudowę budynku B Specjalistycznego Szpitala im. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizacji“.

– Zp/39/PN-36/10

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. 1

W dokumentacji technicznej zamieszczonej przez Zamawiającego na stronie internetowej brakuje specyfikacji technicznej dotyczącej robót budowlanych oraz projektów wykonawczych konstrukcji. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odp. Zamawiający w dniu dzisiejszym tj. 15.04.2010r. uzupełnił brakującą specyfikację techniczną na stronie internetowej.

Natomiast odnośnie projektów wykonawczych konstrukcji w sytuacji, gdy Wykonawcy jest udostępniony projekt budowlany, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych- jest to wystarczająca dokumentacja do sporządzenia oferty.

Pyt. 2

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie przedmiarów robót w formacie ath.

Odp. Przedmiary robót w formacie PDF są wystarczające do sporządzenia oferty.

Pyt. 3

Prosimy o podanie parametrów technicznych dla wind towarowych.

Odp.

1. Typ BKG 500.10/49

- wg : dyrektywy maszynowej 98/37/EG i Poświadczenia Zgodności TÜV Hannover/Sachsen-Anhalt eV.
- udźwig: 500 kg
- prędkość podnoszenia: 0,1 m/s
- wysokość podnoszenia: 3,0 m
- ilość przystanków: 2 ilość dojeżdż: 2
- minimalna odległość pomiędzy kondygnacjami: WK + 530 mm
- kabina: nieprzelotowa wyposażona w chwytacze
 - o wymiarach: szerokość 1000 mm
 - głębokość 1400 mm
 - wysokość 1500 mm
- drzwi szybowe: jednoskrzydłowe, wychylne
- próg drzwi : na poziomie posadzki
- maszynownia: górna w szybie

- minimalne wymiary otworu w stropie niezbędne do wstawienia konstrukcji samonośnej szybu:
 - szerokość 1515 mm
 - głębokość 1630 mm
- minimalna wysokość nadszybia (górnej kondygnacji): 2900 mm
- minimalna głębokość podszybia: 170 mm
- standard wykonania: - kabina, drzwi szybowe i drzwi do maszynowni z blachy nierdzewnej satyna,
 - listwy odbojowe z twardego drewna
- konstrukcja samonośna szybu musi być zakotwiona z czterech stron na posadzce, na przejściach przez strop oraz do sufitu. Obudowę konstrukcji dźwigu (np. z płyty g/k niepalnej) wykonuje Zamawiający po jego zamontowaniu

Pyt. 4

Prosimy o jednoznaczne wskazanie z jakiego materiału mają być wykonane drzwi do sal operacyjnych (typ D6 i D7 drzwi typu przesuwne połączone do systemu sygnalizacji pożaru).

Odp. Drzwi z profili PCV

*Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
mgr inż. Andrzej Stążka*