



ISO 9001



Akredytacja CMJ

Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych

tel. 74/64 89 600
www.zdrowie.walbrzych.pl

fax 74/ 64 89 746
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

DZPZ-532-Zp/40/PN-34/11/03

Wałbrzych, 15.06.2011r.

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Budowę Centrum Pulmonologii dla Górników przy Specjalistycznym Szpitalu im dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” -Zp/40/PN-34/11.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść SIWZ (Załącznik nr 1, 3 i 5) w przedmiotowym postępowaniu.

1. Zamawiający zmienia treść Zał. nr 1 do SIWZ poprzez **dodanie załącznika (PDF) „Opinii geologiczno-inżynierskiej” w związku z odpowiedziami udzielonymi Wykonawcom w dniu 15.06.2011r.**
2. Zamawiający zmienia treść Zał. nr 3 do SIWZ **poprzez usunięcie ze wzoru umowy ust. 4 w paragrafie 6.**
3. Zamawiający zmienia treść Zał. nr 3 do SIWZ **poprzez zmianę słowa „Zamawiający” na „Strony” we wzorze umowy §23 ust. 4.**
4. Zamawiający zmienia treść Zał. nr 1 do SIWZ poprzez **dodanie pozycji do obmiaru poz. 345 KNNR 5 0512-05 oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane końcowe 2 x 40W kpl. 32.**
5. Zamawiający zmienia treść Zał. nr 3 do SIWZ **poprzez dopisanie we wzorze umowy w § 5 ust. 1 pkt. 3 „.....nie więcej jednak niż 1 miesiąc lub wydania zezwolenia przez odpowiedni organ w sprawie kontynuacji prac”.**

Zapis § 5 ust. 1 pkt 3 projektu umowy po zmianie brzmi: „ przerwać z ważnych powodów realizację robót na czas określony nie więcej jednak niż 1 miesiąc lub wydania zezwolenia przez odpowiedni organ w sprawie kontynuacji prac ”.

6. Zamawiający zmienia treść Zał. nr 1 do SIWZ poprzez **dodanie do obmiaru poz. 346**

poz. 346

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz Razem
346	KNNR 5 0707-03	Układanie kabli YKYżo 4 x 35mm ² o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m	407.000
RAZEM				407.000

7. Zamawiający zmienia treść Zał. nr 1 do SIWZ poprzez **dodanie do obmiaru poz. 347**
Poz. 347 KNNR 5 0707-02 Układanie kabli YKYżo 4 x 10mm² o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie m
- | | | |
|----------|---------|---------|
| 151.00 m | 151.000 | |
| RAZEM | | 151.000 |

8. Zamawiający zmienia treść Zał. nr 1 do SIWZ poprzez **zwiększenie obmiaru oraz dodanie (uzupełnienie) obmiaru o poz. 348, 349**
Proszę o zwiększenie obmiaru w poz. 97 do wartości 3414 mb
Proszę zwiększyć wartość obmiaru do wartości 1621 mb

Proszę dodatkowo uzupełnić obmiar o następujące pozycje

Poz. 348 KNNR 5 0209-01 Przewody kabelkowe NHXMH-J 2 x 1,5 mm² o łącznym przekroju żył do 7.5 mm² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania

534.20 m	534.200	
RAZEM		534.200

Poz. 349 KNNR 5 0209-01 Przewody kabelkowe NHXMH-J 4 x 1,5 mm² o łącznym przekroju żył do 7.5 mm² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania

586,00 m	586,00	
RAZEM		586,00

9. Zamawiający zmienia treść Zał. nr 1 do SIWZ poprzez dodanie do obmiaru poz. 350

poz. 350 KNR 5-08 0608-07 Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm²

224	mb	224.000
RAZEM		224.000

10. Zamawiający zmienia treść Zał. nr 1 do SIWZ **poprzez dodanie (uzupełnienie) przedmiaru (załącznik PDF zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 15.06.2011r.); „Przedmiar uzupełniający- roboty konstrukcyjne” poz. o numerach od 1 do 19.**
11. Zamawiający zmienia treść Zał. nr 1 do SIWZ **poprzez poprawienie zapisu:**
- w poz. 1 przedmiaru instalacji elektrycznej było 2400m³ winno być 24m³
- w poz. 52 przedmiaru instalacji elektrycznej było 576m³ winno być 57,6m³

12. Zamawiający zmienia treść Zał. nr 1 do SIWZ **poprzez korektę przedmiaru dot. urządzeń wentylacyjnych:**

Pozycja 165 d.4 przedmiaru- 24 sztuki

Pozycja 179 d.4 przedmiaru- 2 sztuki

Pozycja 195 d.4 przedmiaru- 5 sztuk

13. Zamawiający zmienia treść Zał. nr 1 do SIWZ **poprzez dodanie załącznika „Przedmiar robót- instalacja przyzywowa” w formie PDF umieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 15.06.2011r.**

14. Zamawiający zmienia treść Zał. nr 1 do SIWZ **poprzez dodanie 3 poz. do przedmiaru branży sanitarnej:**

KNR 2-17

0146-04 z.o.

3.6. 9905-3

Czerpnie lub wyrzutnie ściennie prostokątne typ A o obwodzie do 3260 mm - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego
szt.

1 szt. 1,000

KNR 2-17

0144-02 z.o.

3.6. 9905-3

Wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr.do 315 mm - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego
szt.

1<250> szt. 1,000

KNR 2-17

0144-03 z.o.

3.6. 9905-3

Wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr.do 400 mm - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego
szt.

1<400> szt. 1,000

15. Zamawiający zmienia treść Zał. nr 1 do SIWZ **poprzez dodanie nowego podziału okien 01,02,07,015,017 w formie PDF umieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 15.06.2011r.**

16. Zamawiający w nawiązaniu do odpowiedzi udzielonych Wykonawcom w dniach 10.06.2011r. oraz 15.06.2011r. zmienia treść załącznika nr 5 do SIWZ poprzez usunięcie kolumny „Nazwa Podwykonawcy” z tabeli.

W załączeniu zmieniony załącznik nr 5 do SIWZ (w formie PDF).

Dyrektor Szpitala

Mariola Dudziak