



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 01.08.2011 r

DZPZ-532-Zp/65/PN-55/11

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na doprowadzenie zasilania z głównej rozdzielni N/N do pomieszczenia angiografu w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu - Zp/65/PN-55/11.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1:

Czy nie lepszym rozwiązaniem byłaby budowa linii kablowej YKY 5x1x120 mm² (dużo lepsza możliwość ułożenia i cena YKY 5x1x120 mm² jest niższa od ceny YKY 5x120 mm²)? Czy Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie?

Odp. Nie.

Pytanie nr 2:

Proszę o dokładne określenie, co to są konstrukcje wsporcze przykręcane – uchwyty kablowe z poz. 3 przedmiaru robót. Jeżeli Zamawiający miał na myśli uchwyty kablowe, proszę o podanie jakie to są uchwyty (typ, rodzaj).

Odp. Należy zastosować uchwyty odpowiednie do montowanego kabla.

Pytanie nr 3:

W poz. 7 przedmiaru robót ujęto nasypianie warstwy piasku na dnie rowu kablowego 125 m. Czy nie powinno być 2x125m?

Odp. Nie.

Pytanie nr 4:

W poz. 14 przedmiaru robót ujęto konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg – 2 mocowania. Proszę o określenie typu i rodzaju.

Odp. Standardowe uchwyty przemysłowe do mocowania instalacji.

Pytanie nr 5:

W poz. 15 przedmiaru robót ujęto korytka kablowe systemowe. Proszę o określenie, jakie są to korytka – ich typ i rodzaj.

Odp. Korytka aluminiowe pod instalacje elektryczne.

Pytanie nr 6:

W poz. 17 przedmiaru robót ujęto demontaż i ponowny montaż elementów sufitu. Proszę o określenie, jaki to jest rodzaj sufitu.

Odp. Sufit z płyt kartonowo-gipsowych.