

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRP w ramach RPOWD na lata 2007-2013.

Umowa z dnia 11.08.2011 r. UDA-RPDS.08.01.00-02-007/11-00.

Wałbrzych dn. 20.09.2011

DZPZ-532-Zp/72/PN-62/11

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Budowę Centrum Pulmonologii dla Górników przy Specjalistycznym Szpitalu im dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” - Zp/72/PN-62/11.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. 1. W udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji branży konstrukcyjnej jest jedynie projekt budowlany. Czy Zamawiający dysponuje projektem wykonawczym, czy jego wykonanie należy do obowiązków wykonawcy?

Odp. Zamawiający dysponuje Projektem Wykonawczym, który będzie przekazany Wykonawcy wybranemu w drodze przetargu.

Pyt. 2. Prosimy o potwierdzenie, że n/w roboty nie są objęte w zakresie oferty. W materiałach przetargowych znajduje się dokumentacja na te roboty, brak natomiast przedmiarów:

- roboty ziemne (wykopy, nasypy, zasyпки, wymiany gruntu) budynku pulmonologii,
- fundamenty wraz z izolacjami budynku pulmonologii,
- adaptacja budynku G,
- budynek naukowo-dydaktyczny,
- drogi i zagospodarowanie.

Jeżeli którąś z wymienionych robót należy ująć w zakresie przetargu, to prosimy o dostarczenie przedmiaru.

Odp. W zakresie przetargu nie są ujęte: roboty ziemne budynku pulmonologii, fundamenty wraz z izolacjami budynku pulmonologii, adaptacja budynku „G”, budynek naukowo-dydaktyczny. Roboty drogowe w zakresie określonym w dokumentacji są przedmiotem przetargu, a ich przedmiar i SST zamieszczamy na stronie internetowej w załączeniu do niniejszego pisma.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRP w ramach RPOWD na lata 2007-2013.

Umowa z dnia 11.08.2011 r. UDA-RPDS.08.01.00-02-007/11-00.

Pyt. 3. Prosimy o potwierdzenie, że wymagany w ofercie kosztorys uproszczony ma zostać sporządzony przez wypełnienie załączonych do SIWZ przedmiarów robót, a nie wykonany samodzielnie przez wykonawcę na podstawie dokumentacji projektowej.

Odp. Zamawiający nie narzuca sposobu przygotowania kosztorysu ofertowego, wybór należy do Wykonawcy – ma odpowiadać warunkom określonym w SIWZ.

Pyt. 4. Prosimy o wyjaśnienie czy fundament wody lodowej jest w zakresie przetargu. Jeżeli tak prosimy o dostarczenie rysunku na ten fundament.

Odp. Fundament wody lodowej jest w zakresie przetargu. Należy wycenić prostą konstrukcję żelbetową o gabarytach : 5,0m x 4,8m x 0,4m wykonaną z betonu zwykłego B25, zbrojonego stalą zębkowaną A-III, o średnicach do 16mm. Zbrojenie przyjąć w ilości 40kg/m³ konstrukcji.

*Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
mgr inż. Andrzej Stążka*