



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 13.01.2012 r

DZPZ-532-Zp/1/PN-1/12

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Wykonanie wentylacji oraz klimatyzacji pomieszczeń bloku operacyjnego (4 sale operacyjne i pomieszczenie wybudzeń) zlokalizowanych w budynku B Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu”.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. nr 1. Zgodnie z projektem wentylacji mechanicznej zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego centrale powinny spełniać wymagania normy DIN1946-4 oraz posiadać Atest Higieniczny PZH. Czy w związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby kopię atestu PZH i certyfikatu potwierdzającego zgodność wykonania produktu z DIN 1946/4 wydane przez jednostkę notyfikowaną dołączyć do oferty?

Odp. Nie. W/w atest i certyfikat Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć przed odbiorem prac.

Pyt. nr 2. Czy Zamawiający wymaga, aby również stropy laminarne przeznaczone dla sal operacyjnych musiały posiadać atest higieniczny PZH oraz posiadać certyfikat potwierdzający zgodność wykonania produktu z DIN 1946/4 wydany przez jednostkę notyfikowaną. Jeżeli tak, to czy w/w atest i certyfikat należy dołączyć do oferty?

Odp. Stropy laminarne winny posiadać w/w atest i certyfikat. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć je przed odbiorem prac.

Pyt. 3. Na stronie Zamawiającego nie ma umieszczonej części dokumentacji dotyczącej rozbiórki i innych prac towarzyszących. Czy taka dokumentacja została sporządzona ?

Odp. Wykonanie projektu dotyczącego rozbiórki nie jest konieczne. Prace rozbiórkowe zostały wyspecyfikowane w przedmiarze robót.