

Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

Załącznik nr 1 do SIWZ

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku który przedstawia wszystkie dane charakteryzujące przedmiot zamówienia.

W przypadkach gdzie specyfikacja techniczna opiera się na materiałach konkretnego producenta dopuszcza się zastosowanie wyrobów innego producenta pod warunkiem zachowania kolorystyki oraz parametrów technicznych określonych w specyfikacji.

Przed przystąpieniem do wykonywania zadania Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia wymiarów zamawianych mebli pod kątem ich ewentualnej korekty celem ich dopasowania do już wyremontowanych pomieszczeń.

Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą próbek płyt oraz oklein z jakich Wykonawca planuje wykonać przedmiot zadania(2 kolory płyt plus płyta wilgocioodporna plus blat HPL).

Ze względu na istniejące meble kolorystyka mebli jest określona , jako kolory bazowe należy przyjąć

- U 1301 wanilia PE, - korpusy i fronty,
- D 9611 Terra łośoś PE, - fronty
- D 4829 piasek jasny SM – blaty

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany kolorystyki przed rozpoczęciem realizacji.

Uwaga:

1 Blaty stołów i blaty wszystkich mebli mają być wykonane z płyty postforming , laminat HPL HPL o podwyższonej wytrzymałości i odporności , gładki bez struktury o grubości minimum 28 mm z zaobleniem i wykończone obrzeżem ABS 2mm.

2. Wszystkie płyty mają być wykończone na całym swoim obwodzie obrzeżem ABS 1mm.

3. Wykonawca w swojej ofercie musi uwzględnić także dostawę oraz montaż osprzętu, który podlega zabudowie w meblach typu, umywalka, bateria lekarska, syfon umywalkowy, zlewozmywak, z baterią oraz syfonem, lodówka i inny osprzęt który wykazany został w specyfikacji.

Ogólna charakterystyka materiałów i opis wykonania jaki ma być zastosowany we wszystkich meblach

1. We wszystkich meblach zastosować stopki metalowe h = 100; 30/30mm z możliwością regulacji poziomu - kolor aluminium.(wymiary szafek podane są bez nóżek)
2. We wszystkich drzwiczkach szaf i szafek zastosować zawiasy samodomykowe ze spawalnicami ,muszą być zamykane na zamki patentowe z kluczem w 100.000 kombinacji, w szafkach szufladowych zastosować zamki centralne.
3. W kontenerach szufladowych mobilnych zastosować rolki skrętne, zamki centralne oraz piórnik wysuwany osobno.
4. Zastosować uchwyty metalowe, dwupunktowe, kolor satyna, relingi, rozstaw otworów 128 mm
5. Wszystkie elementy szafek, biurek z płyty o gr. 18 mm (półki, boki, wieńce) oklejone dookoła

Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

obrzeżem ABS 1mm. drzwiczki muszą być oklejone ABS 2mm.

6. Szuflady wykonać na prowadnicach metalowych (typ Blum metabox z hamucami lub równoważne), w szufladach wysokich zastosować boczki wysokie.

7. W szafach na historie chorób zastosować przegrody ze sklejk o grubości max. 10 mm.

8. Wszędzie na styku blatów szafek i biurek ze ścianą zastosować listwę przybłatową aluminiową z uszczelką.

9. Kratki wentylacyjne w biurkach dostosowane do wielkości grzejników.

10. w meblach tapicerowanych zastosować materiał typu ekoskóra . Kanapa 3 osobowa musi być rozkładana.

11. Blaty biurek i kontenerów o grubości min. 25 mm, krawędzie oklejone ABS 2mm.

12. W dyżurkach, gabinetach zabiegowych, pokojach badań, salach obserwacji i dializ, kuchniach zastosować na korpusy płytę płytą wilgocioodporną Egger-Eurodekor P5/V100 lub zamiennik o

identycznych parametrach odporności na działanie wilgoci, krawędzie oklejone obrzeżem ABS 1mm

identycznych parametrach odporności na działanie wilgoci, krawędzie oklejone obrzeżem ABS 1mm,

13. Przed realizacją zamówienia należy uzgodnić zamówienie co do ilości półek, wysokości szuflad itp..

Uwaga!

Meble wskazane przez Zamawiającego jako wykonane z płyt np. firmy

Egger (dopuszczalne są firmy równoważne) muszą być wykonane z płyt odpornych na działanie wilgoci.