

Wałbrzych 15.01.2009r.

DZPZ/17/MZ/01/09

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę ciekłego tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiorników na ciekły tlen Zp/3/PN-3/09.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. 1

Zamawiający użył dla tego Zamówienia kodu CPV 24111900-4 który dotyczy tlenu, zapewne

Zamawiający miał na myśli tlen medyczny który jest lekiem/gazem medycznym, dla którego właściwe CPV to 24111500-0.

Odp. Zamawiający kodem CPV 24111900-4 określa ogólne kod gazu medycznego.

Pyt. 2

W nawiązaniu do treści punktu 1 niniejszego pisma (zapewne Zamawiający stosuje w swojej placówce tlen medyczny-lek) prosimy o dopisanie do SIWZ następujących wymogów:

Wykonawca dołączy do oferty:

- a) zezwolenie na wytwarzanie tlenu medycznego wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.
- b) pozwolenie na dopuszczenie do obrotu tlenu medycznego potwierdzające jego zgodność z Farmakopeą Europejską wydane przez Ministra Zdrowia.
- c) zezwolenie na prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej umożliwiające sprzedaż tlenu medycznego spoza miejsc wytwarzania wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Prosimy o zmianę w stosownych miejscach SIWZ wraz z załącznikami z „wyrób medyczny” na „produkt medyczny”, którym jest tlen medyczny ciekły

Prosimy o wykreślenie ze wszystkich właściwych miejsc SIWZ wraz z załącznikami zapisów mówiących o wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Odp Zamawiający nie modyfikuje SIWZ.

Pyt.3

Prosimy o określenie wydajności parownic dla poszczególnych lokalizacji i dopisanie ich montażu we właściwych miejscach SIWZ wraz z załącznikami.

Prosimy o określenie przepływów tlenu max i średnich, oraz ciśnień max i średnich na instalacji zasilającej Szpital dla poszczególnych lokalizacji.

Odp. Średnie dobowe zapotrzebowanie na tlen ciekły:

a. **ul. Batorego 4** 100kg/dz. = 75,8 m³/dz

b. **ul. Sokołowskiego 4** 420kg/dz. = 314,2 m³/dz

Na podstawie średnich dobowych zapotrzebowań na tlen ciekły i parametrów zbiorników

Podmioty przystępujące do przetargu powinny określić typ i rodzaj parownicy z

uwzględnieniem marginesu zmian zapotrzebowania Szpitala w ciekły tlen w sytuacjach ekstremalnych oraz uwzględniając zwiększone zapotrzebowanie wynikające z rozbudowy istniejącego szpitala.

Pyt.4

Prosimy o wydzielenie jako odrębnych zadań, dostaw zbiorników, parownic, montażu oraz dostaw tlenu medycznego ciekłego na poszczególne lokalizacje. Ogłoszenie tego przetargu w jednym pakiecie na dwie lokalizacje jest naruszeniem przepisu art. 7 ust 1 Ustawy o Zam.Publ poprzez nierówne traktowanie Wykonawców oraz stosowanie nieuczciwej konkurencji, poprzez ograniczenie dostępu do przetargu Firmom nie posiadającym w danym momencie dwóch zbiorników do dyspozycji, a mogących zaproponować np. bardzo atrakcyjne ceny. Cena jest natomiast dla Zamawiającego zapewne bardzo istotna, skoro jako jedyne kryterium oceny ofert wymienia cenę.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje SIWZ.

Pyt.5

Prosimy o zmianę w Załączniku nr 2 OFERTA (po rozpakietowaniu zgodnie z prośbą z pkt 7 niniejszego pisma) – polegającą na dopisaniu do tabeli cenowej kolejnych pozycji:

3 Transport tlenu medycznego ciekłego w jm. „dostawa” jednocześnie określając ilość dostaw.

4 Montaż zbiornika z parownicą w jm „opłata jednorazowa”.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje SIWZ.

Pyt.6

Prosimy o zawężenie rozpiętości pojemności zbiorników do 5-7m³, ponieważ fundament pod zbiornik 5-7m³ jest zupełnie inny niż fundament pod zbiornik np. 10m³.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt.7

Czy Zamawiający jest właścicielem istniejących fundamentów i czy posiada do nich stosowną dokumentację niezbędną do celów projektowych?

Odp. TAK. Zamawiający jest właścicielem fundamentów i posiada stosowną dokumentację.

Pyt.8

Czy zamawiający posiada odrębne fundamenty pod parownice, czy jest ich właścicielem i czy posiada do nich stosowną dokumentację niezbędną do celów projektowych?

Odp. TAK. Zamawiający jest właścicielem fundamentów i posiada stosowną dokumentację

Pyt.9

Prosimy o podanie w jakim dniu i pod jakim nr ogłoszenia ukazało się niniejsze ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych?

Odp. Wszelkie informacje dot. ogłoszenia w Biuletynie Zam. Publ. zostało zawarte w ogłoszeniu o zamówieniu (dot. postępowania Zp/3/PN-3/08) na stronie internetowej Zamawiającego.

Pyt. 10

Zamawiający nie określił w umowie w ciągu ilu godzin od dnia podpisania umowy mają być zamontowane zbiorniki z parownicami, podłączone do istniejących instalacji, dokonany odbiór przez UDT i przekazanie Zamawiającemu do eksploatacji, domniemać należy, że ma to być zrobione i przekazane w dniu podpisania umowy. Prosimy o dopisanie tego wymogu do Wzoru Umowy.

Odp. Po podpisaniu umowy strony ustalą możliwie najkrótszy termin montażu zbiornika na tlen ciekły wraz z parownicą. W tym wypadku oddanie zbiornika do użytkowania będzie terminem rozpoczęcia realizacji umowy.

Pyt. 11

Czy zamawiający posiada rezerwowe rampy butlowe zgodne z normą PN-EN 737-3 z których mógłby zasilać Szpital podczas wymiany zbiorników? Zapewne dotychczasowi dostawcy zdemontują zbiorniki w momencie niekorzystnego dla nich wyniku przetargu.

Odp. TAK

Pyt.12

Proszę o wprowadzenie następujących zmian w Umowie:

- a) W § 6 ust 2 dopisanie po przecinku „lub z jego zaniedbania”
- b) W § 15 prosimy o zmianę brzmienia na „Wykonawca zobowiązuje się do dotrzymania jakości dostarczonych gazów zgodnie z Farmakopeą Europejską”. Żaden przepis nie zobowiązuje do producentów tlenu medycznego do załączania jakichkolwiek dokumentów jakościowych do dostawy.
- c) W § 16 ust 5 prosimy o wykreślenie treści tego punktu w całości lub wpisanie w to miejsce:
„Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią dopuszczalne jest, tylko i wyłącznie, pod warunkiem, iż Wykonawca na 30 dni przed planowanym terminem zawarcia umowy cesji zawiadomi Zamawiającego na piśmie o tym fakcie”.
- d) W § 17 ust 1a prosimy o zmianę z „wynagrodzenia określonego w §5 ust 1 umowy” na, analogicznie do § 17 ust 2 „wartości niewykonanej umowy”.
- e) W § 17 ust 3 z „Zamawiającemu” na „Stronom”.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pyt.13

Zamawiający w zamieścił informację, że montaż zbiorników (dotyczy sytuacji, w której nie będzie możliwości korzystania z istniejących zbiorników).

W SIWZ, jak również w projekcie umowy, nie jest podana data montażu zbiornika. Natomiast z praktyki wynika, że w dniu zawarcia umowy winien być zamontowany i napełniony zbiornik tlenem medycznym na potrzeby szpitala.

Czy Zamawiający ma na myśli datę posadowienia zbiornika równą z datą zawarcia umowy?

A tym samym w dniu zawarcia umowy z Dostawcą, demontaż zbiornika obecnie zainstalowanego?

Odp. Po podpisaniu umowy strony ustalą możliwie najkrótszy termin montażu zbiornika na tlen ciekły wraz z parownicą. W tym wypadku oddanie zbiornika do użytkowania będzie terminem rozpoczęcia realizacji umowy.

Pyt.14

Zamawiający w SIWZ, jak również w projekcie umowy nie podaje danych dotyczących fundamentów. Dane są potrzebne do projektu posadowienia zbiornika. W umowie par. 1 punkt 1 a, określona jest poj. zbiorników o wielkości 5-10 m³. Inny fundament jest wymagany pod zbiornik o poj. 5 m³, a inny pod zbiornik o poj. 10 m³. Dlatego też dane dotyczące fundamentów są bardzo istotne.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie dokładnych wymiarów obu fundamentów.

Odp. Wymiary istniejącego fundamentu przy **ul. Batorego 4**

- a. **Zbiornik:** wymiary fundamentu 4000 mm x 3600 mm, w środkowej części fundamentu znajdują się cztery śruby M-24 rozstaw ich tworzy kwadrat o boku 1050 mm.
- b. **Parownica:** wymiary fundamentu 1300 mm x 1300 mm, w środkowej części fundamentu znajdują się cztery śruby M-12 rozstaw ich tworzy prostokąt o bokach 880mm x 900 mm.

Wymiary istniejącego fundamentu przy **ul. Sokołowskiego 4**

- a. **Zbiornik i parownica:** wymiary fundamentu 4300 mm x 5100 mm, w środkowej części fundamentu znajdują się cztery śruby M-16 rozstaw ich tworzy prostokąt o bokach 1300mm x 1100 mm dla montażu zbiornika, natomiast obok znajdują się cztery śruby M-12 dla montażu parownicy a rozstaw ich tworzy kwadrat o boku 650mm x 650 mm.

Pyt.15

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie dokładnych dotyczących odległości zbiornika od instalacji Zamawiającego?

Instalację, którą wykonuje Wydzierżawiający to jest do 5m, ponad 5m długości koszty pokrywa Zamawiający.

Odp. Odległości instalacji nie określono ponieważ zarówno zbiornik na ciekły tlen i parownica przy ul. Batorego 4 jak i przy ul. Sokołowskiego 4 są w stałej eksploatacji.

Pyt.16

Zamawiający w SIWZ, jak również w projekcie umowy nie podaje żadnych danych odnośnie wymogów parownicy.

Do projektu na posadowienie zbiornika potrzebne są dokładne dane określające jaki jest przepływ. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie dokładnych dotyczących, jaki jest przepływ tlenu med. średni, dobowy, maksymalny?

Odp. Średnie dobowe zapotrzebowanie na tlen ciekły:

a. **ul. Batorego 4** 100kg/dz. = 75,8 m³/dz

b. **ul. Sokołowskiego 4** 420kg/dz. = 314,2 m³/dz

Na podstawie średnich dobowych zapotrzebowań na tlen ciekły i parametrów zbiorników Podmioty przystępujące do przetargu powinny określić typ i rodzaj parownicy z uwzględnieniem marginesu zmian zapotrzebowania Szpitala w ciekły tlen w sytuacjach ekstremalnych oraz uwzględniając zwiększone zapotrzebowanie wynikające z rozbudowy istniejącego szpitala.

Pyt.17

Zwracamy się z prośbą o zmianę brzmienia punktu na:

Przeszkolenie jednorazowe pracowników obsługujących zbiorniki i dostarczanie instrukcji obsługi.

Zamawiający w SIWZ punkt X. Zawartość oferty nie dołączył w wymaganiach ważnego dokumentu.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wprowadzenie dokumentu do załączenia do oferty : Hurtownia farmaceutyczna, która umożliwia sprzedaż leków z poza miejsca wytwarzania.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje SIWZ.

Pyt. 18

Czy zamawiający zgodzi się na wprowadzenie następujących modyfikacji i na wykreślenia z projektu Umowy ;

W §6 PROSIMY ZMIENIĆ NA :

1. W przypadku ewentualnego uszkodzenia lub awarii zbiornika, parownicy lub/i towarzyszącej instalacji, Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o tym zdarzeniu.
2. Zamawiający zobowiązuje się pokryć koszty naprawy zbiornika, parownicy lub/i towarzyszącej instalacji jeżeli do awarii lub uszkodzenia ww. elementów dojdzie z jego winy.

W §11 PROSIMY ZMIENIĆ NA:

Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia pracowników Zamawiającego wskazanych przez niego w zakresie obsługi zbiornika i instalacji w terminie do 7 dni roboczych przed oddaniem zbiornika do eksploatacji. Szkolenie składa się z części teoretycznej, praktycznej z zakresu postępowania przy obsłudze zbiornika.

W § 16 PROPONUJEMY WYKREŚLIĆ:

5. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na stronę trzecią w trybie art. 509 - 518 Kodeksu Cywilnego.

W § 17 PROSIMY ZMIENIĆ NA :

1. W przypadku zawinionego przez Wykonawcę i nieuzasadnionego niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty, tytułem odszkodowania, Zamawiającemu, na jego pisemne wezwanie, kary umownej w wysokości:
 - a) 10 % wartości niezrealizowanej części umowy - w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, a w szczególności gdy dopuszcza się on trzykrotnego nieuzasadnionego opóźnienia w dostawie tlenu przekraczającego 5 dni roboczych lub zbiornik nie nadaje się do przechowywania tlenu z winy Wykonawcy,
 - b) 0,01 % wartości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy - za każdy rozpoczęty dzień zawinionej przez Wykonawcę i nieuzasadnionej zwłoki w realizacji przedmiotu umowy lub zwłoki w przystąpieniu do usunięcia awarii.

W § 17 PROPONUJEMY WYKREŚLIĆ:

3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość kar umownych, o których mowa w § 8 ust. 1.

W § 19 PROPONUJEMY WYKREŚLIĆ:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % kwoty powiększonej o podatek VAT, stanowiącej maksymalną wartość nominalną zobowiązania Zamawiającego wynikającego z niniejszej umowy tj. kwoty stanowiącej iloczyn ceny jednostkowej określonej w § 16 ust. 1 umowy oraz ilości tlenu medycznego ciekłego w kg określonej w § 13 ust. 1 umowy - co stanowi kwotę: zł (słownie:)
2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wniesione przez Wykonawcę zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. nr 164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami) nie później niż w dniu zawarcia mmeJszeJ mowy.
3. Zamawiający zobowiązany jest zwrócić zabezpieczenie, o którym mowa w ust.1, w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go za należyte wykonane, z zastrzeżeniem ustA.
4. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je Wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym będą one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na konto Wykonawcy.

W § 22 PROSIMY ZMIENIĆ NA :

Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania postanowień niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu powszechnego właściwego dla siedziby powoda.

W § 23 PROSIMY ZMIENIĆ NA :

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron strony.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje wzoru umowy.

Dyrektor Szpitala
Mariola Dudziak