

Wałbrzych 13.03.2009 r.

DZPZ/68/AR/03/09

### **Wykonawcy - wszyscy**

*Dotyczy: przetarg nieograniczony na rozbudowę budynku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Specjalistycznego Szpitala im. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu –Zp/11/PN-11/09.*

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

#### **Dotyczy Kosztorysu i opisu projektowanych urządzeń**

1. Czy Zamawiający dopuści rozwiązania równoważne w zakresie medycznych jednostek zasilających (oraz sufitowo-mostowych , paneli) firmy TRILUX oraz punktów poboru szwedzkiej firmy AGA –MC70?

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 oraz art. 30 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień Publicznych z dn. 29.01.04 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zmianami) w przypadku kiedy Zamawiający podaje taki opis przedmiotu zamówienia , który preferuje produkt oferowany przez konkretnego producenta ( j/w) - wskazaniu takiemu winny towarzyszyć wyrazy - „**lub równoważny**” / **zapis art. 29 ustęp 3** przedmiotowej ustawy/. W związku z powyższym prosimy o wprowadzenie do SIWZ stosownego zapisu o dopuszczeniu równoważności ofert, dopisanie w kosztorysie zwrotu „**lub równoważny**” albo o usunięcie z kosztorysu wszystkich nazw wskazujących na konkretnego producenta np: punkt poboru firmy AGA, który w tym przypadku można zastąpić nazwą **typu standardu – SS 875 24 30 .**

Obecne zapisy SIWZ w przedmiotowej kwestii są niezgodne z ustawą Prawo Zamówień Publicznych w przywołanym powyżej zakresie. Skutecznie uniemożliwiają złożenie ofert wykonawcom , którzy mają w swej ofercie równoważne wyroby medyczne tj. punkty poboru, które w niczym pod względem jakości i funkcji technicznych nie odstają od wymaganych w SIWZ.

Są wyrobami medycznymi i posiadają wszelkie dokumenty dopuszczające je do obrotu i używania w jednostkach służby zdrowia na terenie RP. Nie sposób mówić w tej sytuacji , że Zamawiający przygotował i że przeprowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców (art. 7 ustawy PZP) . Doszło do rażącego złamania przepisów i w sytuacji kiedy Zamawiający nie naprawi swoich błędów postępowanie to będzie obarczone wadą prawną uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

**Odp.** Przedstawione w projekcie urządzenia mają charakter przykładowy - jest to wyraźnie napisane w dokumentacji projektowej. Można zastosować urządzenia każdej firmy zachowując parametry techniczne.

**Mariola Dudziak**  
**Dyrektor Szpitala**